连云港市2026年7月城市供水出厂水水质公示

采样日期：2026年7月20日～2026年7月21日

编号	检测项目	徐圩水厂	灌云县自来水厂	灌南县硕项湖水厂	连云港市海州水厂	连云港市茅口水厂	连云港市第三水厂	GB5749-2022 饮用水国家标准限值
1	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
2	浑浊度	0.22	0.25	0.19	0.29	0.22	0.24	1NTU
3	臭和味	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	无异臭异味
4	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
5	pH	7.99	7.95	7.97	7.96	7.86	7.87	不小于6.5且不大于8.5
6	总硬度 (以$CaCO_3$计)	149	248	168	186	186	188	450mg/L
7	铝	0.0412	0.0456	0.0770	0.0578	0.0573	0.0463	0.2mg/L
8	铁	0.0031	0.0015	0.0018	0.0030	0.0688	0.0012	0.3mg/L
9	锰	0.0003	0.0002	<0.0001	0.0002	0.0005	0.0014	0.1mg/L
10	铜	0.00041	0.00088	0.00055	0.00076	0.00071	0.00106	1.0mg/L
11	锌	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.0172	<0.0015	1.0mg/L
12	硫酸盐	55	118	69	75	79	80	250mg/L
13	氯化物	158	121	108	96	99	99	250mg/L
14	溶解性总固体	398	497	365	361	369	375	1000mg/L
15	高锰酸盐指数 （以O_2计）	1.44	2.16	1.40	1.88	1.87	2.44	3mg/L
16	氟化物	0.54	0.68	0.59	0.61	0.63	0.65	1.0mg/L
17	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
18	砷	0.00101	0.00325	0.00326	0.00055	0.00078	0.00073	0.01mg/L
19	氨（以N计）	0.04	0.06	0.03	<0.02	<0.02	0.04	0.5mg/L
20	汞	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001mg/L
21	镉	<0.00001	0.00002	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.005mg/L
22	铬(六价)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
23	铅	0.00017	0.00051	0.00023	0.00020	0.00018	0.00018	0.01mg/L
24	硝酸盐(以N计)	<0.5	1.6	<0.5	3.0	2.9	2.9	10mg/L
25	三氯甲烷	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.06mg/L
26	二氯一溴甲烷	<0.002	0.012	0.004	0.004	0.004	0.007	0.1mg/L
27	一氯二溴甲烷	0.004	0.023	0.009	0.008	0.009	0.012	0.06mg/L
28	三溴甲烷	0.007	0.010	0.005	0.003	0.005	0.005	0.1mg/L
29	三卤甲烷	0.14	0.60	0.22	0.19	0.22	0.34	1
30	菌落总数	1	1	未检出	1	未检出	未检出	100CFU/mL
31	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL

32	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
33	游离氯	0.39	1.05	1.46	0.74	0.53	0.63	与水接触时间≥30min，末梢水中限值2mg/L，末梢水中余量≥0.3mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）
34	总α放射性	<0.020	0.020±0.019	<0.020	<0.020	0.028±0.018	<0.020	0.5Bq/L
35	总β放射性	0.207±0.022	0.226±0.024	0.203±0.026	0.200±0.024	0.195±0.023	0.210±0.026	1Bq/L
36	二氯乙酸	0.002	0.003	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.05mg/L
37	三氯乙酸	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.1mg/L
38	臭氧（采用O3消毒时测定）	/	/	/	/	/	/	与水接触时间≥12min，末梢水中限值0.3mg/L，管网末梢水中余量0.02mg/L，如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求（表2）
39	2，4，6-三氯酚	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.2mg/L
40	二氯甲烷	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.02mg/L
41	溴酸盐（采用O3消毒时测定）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L
42	高氯酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L
43	总氯（采用氯胺消毒时测定）	/	/	/	/	/	/	与水接触时间≥120min，末梢水和末梢水中限值3mg/L，末梢水中余量≥0.5mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）
44	二氧化氯（采用ClO2消毒时测定）	/	/	/	/	/	/	与水接触时间≥30min，末梢水和末梢水中限值0.8mg/L，末梢水中余量≥0.1mg/L，管网末梢水中余量≥0.02mg/L（表2）
45	亚氯酸盐（采用ClO_2消毒时测定）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.7mg/L
46	氯酸盐（采用次氯酸钠消毒时测定）	0.22	0.07	0.15	0.07	0.06	0.08	0.7mg/L

注：

a、“/”表示该点位未检测该项目；

b、在生活饮用水46项中，有14项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。

1、徐圩水厂采用液氯消毒，O3-BAC深度处理工艺，需测游离氯、溴酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；

2、海州水厂、第三水厂、茅口水厂、硕项湖水厂、田楼水厂、灌云县水厂、凯发新泉水厂、城东水厂、城北水厂、塔山水厂、莒城湖水厂采用次氯酸钠消毒，O3-BAC深度处理工艺，需测游离氯、溴酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

编制人：郭雅婷 郭雅婷

审核人：王 冉 王冉

签发人：陈艳芬 陈艳芬

编制日期：2026.7.31 2026.7.31

审核日期：2026.7.31 2026.7.31

签发日期：2026.7.31 2026.7.31

检测单位盖章：

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站 检验检测专用章

连云港市2026年7月城市供水管网水水质公示

采样日期：2026年7月20日～2026年7月21日

编号	检测项目	市区					徐圩新区			灌云县			灌南县			GB5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市阳光丽景门口洗车行	连云港市交通运输局卫生间	连云港市老刘胖子面馆	连云港市海州区洪门社区居委会	连云港市海州区中国石化西门加油站	连云港市徐圩新区工业品超市	连云港市徐圩新区1号营地	连云港市徐圩湖石化基地服务区	灌云县中国石化胜利路加油站	灌云县中国移动通信集团灌云分公司	灌云县五洲种子公司	灌南县尹湖超市	灌南县仁慈医院隔壁小超市	灌南县铜灌小区宇轩超市	
1	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
2	浑浊度	0.17	0.22	0.37	0.37	0.41	0.22	0.20	0.22	0.28	0.36	0.46	0.29	0.31	0.30	1NTU
3	臭和味	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	无异臭异味
4	高锰酸盐指数（以O_2计）	1.82	1.76	2.18	2.05	2.26	1.44	1.61	1.42	2.23	2.17	2.17	1.38	1.17	1.30	3mg/L
5	菌落总数	未检出	2	未检出	1	1	1	1	未检出	2	1	3	未检出	未检出	3	100CFU/mL
6	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
7	游离氯	0.22	0.26	0.07	0.30	0.26	0.26	0.06	0.08	0.76	0.36	0.24	0.55	0.36	0.38	与水接触时间≥30min，出厂水中限值2mg/L，出厂水中余量≥0.3mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

编制人：郭雅婷　　编制日期：2026.7.31

审核人：王冉　　审核日期：2026.7.31

签发人：陈艳芬　　签发日期：2026.7.31

检测单位盖章：江苏省城市供水水质监测网淮安监测站 检验检测专用章