连云港市2026年8月城市供水出厂水水质公示

采样日期：2026年8月25日～2026年8月26日

编号	检测项目	连云港市茅口水厂	连云港市海州水厂	连云港市第三水厂	连云港市赣榆区苔城湖水厂	连云港市东海县城东水厂	连云港市灌南县田楼水厂	GB5749-2022 饮用水国家标准限值
1	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
2	浑浊度	0.24	0.23	0.21	0.24	0.27	0.19	1NTU
3	臭和味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	无异臭异味
4	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
5	pH	7.65	7.83	7.90	7.87	7.79	7.75	不小于6.5且不大于8.5
6	总硬度 (以$CaCO_3$计)	172	179	180	128	184	231	450mg/L
7	铝	0.0844	0.0932	0.0947	0.0624	0.0864	0.0641	0.2mg/L
8	铁	0.0015	0.0024	0.0016	0.0032	0.0059	0.0016	0.3mg/L
9	锰	0.0004	0.0003	0.0002	0.0005	0.0002	<0.0001	0.1mg/L
10	铜	0.00100	0.00120	0.00144	0.00069	0.00106	0.00093	1.0mg/L
11	锌	0.0661	0.0412	0.0212	0.0046	0.0072	<0.0015	1.0mg/L
12	硫酸盐	64	65	64	40	72	113	250mg/L
13	氯化物	93	90	90	46	98	125	250mg/L
14	溶解性总固体	338	340	341	214	359	471	1000mg/L
15	高锰酸盐指数 （以O_2计）	1.97	2.00	1.97	1.57	1.97	2.00	3mg/L
16	氟化物	0.67	0.66	0.68	0.42	0.65	0.70	1.0mg/L
17	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
18	砷	0.00148	0.00175	0.00192	0.00170	0.00196	0.00190	0.01mg/L
19	氨（以N计）	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.08	0.5mg/L
20	汞	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001mg/L
21	镉	0.00004	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.005mg/L
22	铬(六价)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
23	铅	0.00019	0.00017	0.00015	0.00037	0.00016	0.00014	0.01mg/L
24	硝酸盐(以N计)	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	<0.5	10mg/L
25	三氯甲烷	<0.002	<0.002	0.003	0.008	0.003	<0.002	0.06mg/L
26	二氯一溴甲烷	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.1mg/L
27	一氯二溴甲烷	0.008	0.009	0.012	0.004	0.011	0.016	0.06mg/L
28	三溴甲烷	0.005	0.005	0.008	<0.002	0.008	0.020	0.1mg/L
29	三卤甲烷	0.21	0.24	0.37	0.30	0.34	0.46	1
30	菌落总数	1	1	1	2	未检出	2	100CFU/mL

31	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
32	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
33	游离氯	0.72	0.77	0.75	1.02	0.55	0.68	与水接触时间≥30min，末梢水中限值2mg/L，末梢水中余量≥0.3mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L （表2）
34	总α放射性	0.030±0.017	0.020±0.019	<0.020	<0.020	<0.020	0.027±0.031	0.5Bq/L
35	总β放射性	0.249±0.025	0.209±0.025	0.197±0.025	0.212±0.021	0.196±0.025	0.247±0.031	1Bq/L
36	二氯乙酸	0.002	0.002	0.003	0.009	0.004	0.002	0.05mg/L
37	三氯乙酸	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	0.1mg/L
38	臭氧 （采用O3消毒时测定）	/	/	/	/	/	/	与水接触时间≥12min，末梢水中限值0.3mg/L，管网末梢水中余量0.02mg/L ，如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求 （表2）
39	2，4，6-三氯酚	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.2mg/L
40	二氯甲烷	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.02mg/L
41	溴酸盐 （采用O3消毒时测定）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L
42	高氯酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L
43	总氯 （采用氯胺消毒时测定）	/	/	/	/	/	/	与水接触时间≥120min，末梢水和末梢水中限值3mg/L，末梢水中余量≥0.5mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）
44	二氧化氯 （采用ClO2消毒时测定）	/	/	/	/	/	/	与水接触时间≥30min，末梢水和末梢水中限值0.8mg/L，末梢水中余量≥0.1mg/L，管网末梢水中余量≥0.02mg/L（表2）
45	亚氯酸盐 （采用ClO_2消毒时测定）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.7mg/L
46	氯酸盐 （采用次氯酸钠消毒时测定）	<0.05	0.23	<0.05	0.14	0.06	0.31	0.7mg/L

注：
a、“/”表示该点位未检测该项目；
b、在生活饮用水46项中，有14项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。
1、徐圩水厂采用液氯消毒，O3-BAC深度处理工艺，需测游离氯、溴酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；
2、海州水厂、第三水厂、茅口水厂、硕项湖水厂、田楼水厂、灌云县水厂、凯发新泉水厂、城东水厂、城北水厂、塔山水厂、莒城湖水厂采用次氯酸钠消毒，O3-BAC深度处理工艺，需测游离氯、溴酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

编制人：郭雅婷 郭雅婷　　编制日期：2026.9.3 2026.9.3

审核人：王 冉 王冉　　审核日期：2026.9.3 2026.9.3

签发人：陈艳芬 陈艳芬　　签发日期：2026.9.3 2026.9.3

检测单位盖章：江苏省城市供水水质监测网淮安监测站 检验检测专用章

连云港市2026年8月城市供水管网水水质公示

采样日期：2026年8月25日～2026年8月26日

编号	检测项目	市区					赣榆县			东海县			灌南县			GB5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市郁州公园卫生间	连云港市新港汽车俱乐部	连云港市途顺车匠	连云港市海州区中国石化加油站（解放西路）	连云港市海州区市场监督管理局幸福路分局	连云港市赣榆区城西镇人民政府	连云港市赣榆区跃进社区	连云港市赣榆区观澜尚城公卫	连云港市东海县城市管理行政执法队	连云港市东海县府苑宾馆洗手间	连云港市东海县住建局门卫	连云港市灌南县田楼镇供水分公司	连云港市灌南县嘉泰御景城	连云港市灌南县铜灌世纪家园	
1	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
2	浑浊度	0.16	0.20	0.23	0.29	0.80	0.34	0.28	0.33	0.21	0.24	0.24	0.24	0.33	0.26	1NTU
3	臭和味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	无异臭异味
4	高锰酸盐指数（以O_2计）	1.64	1.72	1.62	2.01	1.86	1.68	1.68	1.57	2.00	2.06	1.99	2.03	1.57	1.54	3mg/L
5	菌落总数	未检出	未检出	未检出	1	未检出	2	5	未检出	3	2	1	4	1	3	100CFU/mL
6	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
7	游离氯	0.47	0.15	0.20	0.23	0.18	0.26	0.08	0.11	0.20	0.32	0.26	0.11	0.24	0.12	与水接触时间≥30min，出厂水中限值2mg/L，出厂水中余量≥0.3mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

编制人：郭雅婷 郭雅婷 2026.8.28 2026.8.28

审核人：王冉 王冉 2026.8.28 2026.8.28

签发人：陈艳芬 陈艳芬 2026.8.28 2026.8.28

检测单位盖章：

